



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00237/21

Серия **RU** № **0270973**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АКРОДЕКОР», место нахождения: 660012, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, ДОМ 22, СТРОЕНИЕ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 16, адрес места осуществления деятельности: 660012, РОССИЯ, Красноярский край, г Красноярск, ул Анатолия Гладкова, дом 22 строение 5, помещение 16, ОГРН: 1182468032856, номер телефона: +73912368760, адрес электронной почты: akrodekor@mail.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АКРОДЕКОР», место нахождения: 660012, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, ДОМ 22, СТРОЕНИЕ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 16, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660012, РОССИЯ, Красноярский край, г Красноярск, ул Анатолия Гладкова, дом 22 строение 5, помещение 16.

### ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы: состав пропиточный огнебиозащитный марки «Акродекор», плотностью от 1,1 г/см3 до 1,25 г/см3, выпускаемые по ТУ 20.59.59-002-28616197-2020 «Средства огнезащиты «Акродекор». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-123/04-2021, выданного 22.04.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 016-СС/02-2021, выданного 09.02.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание). Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе 600 г/м2 (устойчив к старению). Условия хранения продукции: в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до 40°С. Срок хранения (годности) – 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитной обработки – не менее 3х лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.04.2021

ПО 22.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Зирина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

